

FAÇADIER ENDUISEUR

Fiche FAST n° **02-03-14** | (31/10/2012)

Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.

Description de l'activité

Définition : Procède au recouvrement des façades par projection à l'aide d'enduits hydrauliques destinés à la protection des façades.

- L'équipe installe son matériel (compresseur, tuyaux, sacs d'enduits) et nettoie le chantier en fin de travaux. Elle monte, démonte ou déplace l'échafaudage.
- Tient à bout de bras une lance de projection avec buse, pesant de 6 à 8 kg, reliée par un tuyau à un malaxeur, alimenté au sol par un aide (eau avec enduit tout prêt ensaché - 25 à 30 kg - constitué de sable silicocalcaire, de ciment de chaux, de pigments minéraux et d'adjuvants, hydrofugeants ou plastifiants).
- Le mortier et les enduits de forte granulométrie peuvent être appliqués au pistolet à crépis pneumatique.
- Pour les petites surfaces, le ciment peut être projeté à l'aide d'une tyrolienne (peignes métalliques actionnés à la manivelle).
- L'enduseur opère par couches successives de l'impression à la finition.
- Effectue le lissage : règle, taloché, taloché à clou
- Peut conduire le malaxeur projeteur d'enduit ➔ Voir fiche .

Exigences

- Attention/ Vigilance
- Mobilité physique : déplacement vertical et horizontal sur échafaudage
- Contrainte Physique : Forte ; Moyenne : Contrainte physique : forte
- Contrainte climatique : Intempérie
- Contrainte posturale : Position Assise Prolongée ; Position Debout Prolongée ; Position Accroupie ; Position Agenouillée ; Bras en Élévation ; Cou Extension Prolongée ; Toute Posture ; Penché en Avant : Contrainte posturale : toutes positions
- Coordination/ Précision Gestuelle
- Port EPI indispensable : lunettes, masques pour talochage à sec
- Esprit Sécurité
- Sens Equilibre
- Travail en Equipe
- Travail à la Tâche

- Travail Hauteur
- Gestes répétitifs

Accident du travail

- Agression Agent Chimique : Agression par agent chimique : contact, projection, inhalation
- Chute Hauteur : Chute de hauteur : échafaudage
- Chute de plain-pied, surface glissante : Chute de plain-pied : encombrement, dénivellation, surface glissante
- Projection particulaire
- Port manuel de charge : matériel (éléments échafaudage, tuyaux), matériau
- Chute Objet
- Contact électrique : Contact conducteur sous tension : ligne aérienne
- Risque routier : Déplacements sur différents sites : Risque routier : VUL
- Emploi d'appareil sous pression : Emploi d'appareil haute pression : rupture flexible, air comprimé
- Renversement de banche/d'échafaudage : Ruine d'échafaudage : mauvaise stabilisation, vent

Nuisances

- Manutentions et postures : Manutention manuelle de charges - Voir la fiche
- Hypersollicitation des membres : TMS
- Ciments : Poussière de ciment - Voir la fiche
- Silice : cristalline : lissage à sec - Voir la fiche
- Vibrations main-bras - Voir la fiche

Maladies professionnelles

- Affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) [8] "Tableau MP INRS
- Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail [57] "Tableau MP INRS
- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes [98] "Tableau MP INRS
- Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille [25] "Tableau MP INRS
- Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes [69] "Tableau MP INRS

- Périonyxis onyxis : atteinte des doigts et des orteils [77] "Tableau MP INRS

Surveillance médicoprofessionnelle

Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs fiches FAN éventuelles

Mots-clés

CIMENT, DECAPAGE, ECHAFAUDAGE, ENDUISEUR, ENDUIT, FACADE, HYDROCARBURE ALIPHATIQUE, MANUTENTION, MANUTENTIONS ET POSTURES, POSTURE, POUSSIÈRE, RAVALEMENT, RESINE EPOXYDIQUE, RISQUE CHIMIQUE, TMS